

質 疑 応 答 書

案件名称: 市立小中学校消防設備修繕

No	質 疑	図面番号	回 答	図面番号
	【戸田第一小学校】屋内消火栓始動表示の調査改修とあるが本入札では改修まで含むのでしょうか？		改修まで含んで下さい。	
	【戸田第一小学校】屋内消火栓ホースは耐圧試験なのか交換なのか教えて頂けますでしょうか？		交換になります。	
	【新曽北小学校】報告書だと4基だが写真は3基と思われます。どちらでしょうか。		3基になります。写真の場所になります。	
	【戸田美女木小学校】屋内消火栓ホースは耐圧試験なのか交換なのか教えて頂けますでしょうか？		交換になります。	
	【戸田美女木小学校】自動火災報知設備の調査及び改修はどちらでしょうか？		調査を行い、確認後、改修を行って下さい。	
	【戸田美女木小学校】屋上補給水槽漏水は写真がありませんが含まれますでしょうか？		含みません。修繕の内容から削除して下さい。	
	【戸田美笹中学校】屋内消火栓ホースは耐圧試験なのか交換なのか教えて頂けますでしょうか？		交換になります。	
	【戸田美笹中学校】消火水槽ボールタップは何Aでしょうか？また、複式・単式どちらでしょうか？		20Aで複式になります。	
	【戸田美笹中学校】消火水槽ボールタップは水を抜かず作業は可能でしょうか。EX水槽に脚立を立てるなど？		基本的には、水を抜いての作業になります。ただし、他に作業方法があれば、協議の上、可能となる場合があります。	

※ この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあるから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれない。