

## ランゲリア指数検査結果表【給水栓水】

(令和4年度)

採水場所			後第2公園(東部浄水場系)					最高	最低	平均
採水日			4月8日	7月8日	9月2日	12月2日	3月3日	最高	最低	平均
天候(前日・当日)			晴れ・晴れ	曇り・曇り	雨・雨	曇り・晴れ	晴れ・晴れ			
気温(°C)			19.9	31.0	24.9	13.4	11.6	31.0	11.6	20.2
水温(°C)			14.3	26.5	26.1	15.6	11.2	26.5	11.2	18.7
項目		目標値								
1	ランゲリア指数	マイナス1程度以上とし、極力0に近づける	-1.8	-1.5	-0.8	-1.0	-1.1	-0.8	-1.8	-1.2
採水場所			川岸公園(中部浄水場系)					最高	最低	平均
採水日			4月8日	7月8日	9月2日	12月2日	3月13日			
天候(前日・当日)			晴れ・晴れ	曇り・曇り	雨・雨	曇り・晴れ	晴れ・晴れ			
気温(°C)			19.4	29.1	24.8	13.2	16.6	29.1	13.2	20.6
水温(°C)			14.9	24.0	24.3	15.7	15.0	24.3	14.9	18.8
項目		目標値								
1	ランゲリア指数	マイナス1程度以上とし、極力0に近づける	-0.9	-0.8	-0.6	-0.8	-0.7	-0.6	-0.9	-0.8
採水場所			番匠免公園(西部浄水場系)					最高	最低	平均
採水日			4月8日	7月8日	9月2日	12月2日	3月3日			
天候(前日・当日)			晴れ・晴れ	曇り・曇り	雨・雨	曇り・晴れ	晴れ・晴れ			
気温(°C)			21.0	30.9	24.4	13.3	11.7	30.9	11.7	20.3
水温(°C)			14.2	26.5	26.8	15.7	10.8	26.8	10.8	18.8
項目		目標値								
1	ランゲリア指数	マイナス1程度以上とし、極力0に近づける	-1.2	-1.1	-0.7	-0.9	-1.0	-0.7	-1.2	-1.0