質　　疑　　応　　答　　書

案件名称: 庁舎空調設備修繕

No	質　　疑	図面番号	回　　答	図面番号
1	アネモ用ダクト分岐 既設ダクトサイズはいくつか。	2・3階平面図	分岐箇所にもよりますが１２５φから２００φとなります。	
2	リモコン配線　天井下はメタルモール配管で良いか。	1階平面図	問題ございません。	

※　この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれたい。