質　　疑　　応　　答　　書

案件名称: 庁舎空調設備修繕

No	質　　疑	図面番号	回　　答	図面番号
1	コア抜きは壁で良いでしょうか。また、壁厚はいくつでしょうか。	1階平面図	壁で問題ございません。壁の厚さは２９０mmとなります。	
2	外部貫通部ダクトは天井内でしょうか。	1階平面図	天井内となります。	
3	外部貫通部ダクトは天井下露出の場合の仕上げ処理方法は。	1階平面図	天井内のため、不要となります。	

※　この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれたい。