

トリクロロエチレン 検査結果表(基準値：0.01mg/L以下)

(平成29年度)

(単位:mg/L)

採水日	天候		1号井				3号井				9号井				
	前日	当日	気温	水温	原水	処理水	気温	水温	原水	処理水	気温	水温	原水	処理水	
4月14日	晴	晴	15.1	16.2	0.001 未満	0.001 未満	運用中止に伴い、検査は実施しておりません。					16.7	16.7	0.001 未満	0.001 未満
5月12日	晴	晴	23.0	17.3		0.001 未満		23.7	16.8			23.7	16.8		0.001 未満
6月9日	曇	曇	24.8	17.1	0.001 未満	0.001 未満		24.4	16.7	0.001 未満	0.001 未満	24.4	16.7	0.001 未満	0.001 未満
7月7日	晴	晴	28.4	19.0		0.001 未満		30.3	17.3			30.3	17.3		0.001 未満
8月4日	曇	曇	26.0	17.8	0.001 未満	0.001 未満		26.9	17.6	0.001 未満	0.001 未満	26.9	17.6	0.001 未満	0.001 未満
9月8日	雨	曇	24.8	18.2		0.001 未満		25.6	17.3			25.6	17.3		0.001 未満
10月13日	雨	雨	16.2	16.6	0.001 未満	0.001 未満		15.9	16.7	0.001 未満	0.001 未満	15.9	16.7	0.001 未満	0.001 未満
11月10日	晴	晴	11.3	15.9		0.001 未満		13.1	16.1			13.1	16.1		0.001 未満
12月8日	晴	曇	5.1	16.1	0.001 未満	0.001 未満		5.9	16.0	0.001 未満	0.001 未満	5.9	16.0	0.001 未満	0.001 未満
1月12日	晴	晴	3.0	14.5		0.001 未満		3.9	14.8			3.9	14.8		0.001 未満
2月9日	晴	晴	3.5	15.2	0.001 未満	0.001 未満		4.5	15.3	0.001 未満	0.001 未満	4.5	15.3	0.001 未満	0.001 未満
3月9日	雨	雨	11.2	15.6		0.001 未満		11.3	15.8			11.3	15.8		0.001 未満
最高			28.4	19.0	0.001 未満	0.001 未満		—	—	—	—	30.3	17.6	0.001 未満	0.001 未満
最低			3.0	14.5	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	3.9	14.8	0.001 未満	0.001 未満	
平均			16.0	16.6	0.001 未満	0.001 未満	—	—	—	—	16.9	16.4	0.001 未満	0.001 未満	
回数			12	12	6	12	0	0	0	0	12	12	6	12	

アンモニア態窒素検査結果表

(平成29年度)

(単位:mg/L)

採水日	天候 (前日・当日)	2号井	6号井
5月12日	晴・晴	0.05 未満	0.31
8月4日	曇・曇	0.05	0.33
11月10日	晴・晴	0.05 未満	0.31
2月9日	晴・晴	0.05	0.37
最高		0.05	0.37
最低		0.05 未満	0.31
平均		0.05 未満	0.33
回数		4	4

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素検査結果表(基準値：10 mg/L以下)

(平成29年度)

(単位:mg/L)

採水日	天候 (前日・当日)	2号井	4号井	5号井	10号井	西部浄水場着水井
4月14日	晴・晴		7.61	7.03	5.37	4.89
5月12日	晴・晴	2.95	7.34	6.07	5.86	4.82
6月9日	曇・曇		6.32	6.82	6.39	4.86
7月7日	晴・晴		7.00	6.83	6.39	4.77
8月4日	曇・曇	2.86	6.79	6.91	6.21	4.73
9月8日	雨・曇		7.80	6.88	6.73	5.09
10月13日	雨・雨		8.03	6.90	6.03	5.62
11月10日	晴・晴	3.63	7.87	7.17	5.90	5.57
12月8日	晴・曇		7.82	6.97	5.92	5.51
1月12日	晴・晴		7.08	7.21	6.21	5.47
2月9日	晴・晴	3.15	6.37	6.80	6.13	5.53
3月9日	雨・雨		6.65	7.25	6.42	5.88
最高		3.63	8.03	7.25	6.73	5.88
最低		2.86	6.32	6.07	5.37	4.73
平均		3.14	7.22	6.90	6.13	5.22
回数		4	12	12	12	12