

マンガン検査結果表(基準値:0.05mg/L以下)

(平成30年度)

採水日	天候		6号井		
	前日	当日	気温	水温	マンガン測定値
4月13日	晴	晴	16.6	17.2	0.026
5月11日	雨	晴	19.2	17.5	0.026
6月8日	晴	晴	26.9	18.1	0.024
7月13日	曇	曇	31.0	18.0	0.028
8月10日	晴	晴	32.7	19.6	0.025
9月7日	曇	曇	29.1	18.8	0.026
10月12日	雨	雨	20.2	18.2	0.025
11月9日	晴	雨	16.2	17.8	0.024
12月7日	雨	曇	12.1	17.2	0.024
1月11日	曇	晴	8.9	15.8	0.028
2月8日	晴	曇	7.1	16.1	0.026
3月8日	雨	晴	8.5	16.0	0.025
最高			32.7	19.6	0.028
最低			7.1	15.8	0.024
平均			19.0	17.5	0.025
回数			12	12	12