

農 薬 類 検 査 結 果 表

(令和元年度)			原水		給水		
採水場所			中部浄水場	西部浄水場	後第2公園(東部浄水場系)	川岸公園(中部浄水場系)	番匠免公園(西部浄水場系)
採水日			9月13日	9月13日	9月13日	9月13日	9月13日
天候(前日・当日)			晴・曇	晴・曇	晴・曇	晴・曇	晴・曇
気温(°C)			24.1	23.6	24.4	24.2	24.5
水温(°C)			17.5	16.9	25.8	23.5	27.0
項目	目標値(mg/L)						
1	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	0.0005 未満	0.0005 未満			
2	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D)	0.02	0.0002 未満	0.0002 未満			
3	EPN	0.004	0.00005 未満	0.00005 未満			
4	アトラジン	0.01	0.0001 未満	0.0001 未満			
5	アラクロール	0.03	0.0003 未満	0.0003 未満			
6	イソキサチオン	0.005	0.00005 未満	0.00005 未満			
7	エスプロカルブ	0.03	0.0003 未満	0.0003 未満			
8	エトリアゾール(エクロメゾール)	-	0.00004 未満	0.00004 未満			
9	オキシ銅(有機銅)	0.03	0.0004 未満	0.0004 未満			
10	カフェンストール	0.008	0.00008 未満	0.00008 未満			
11	カルボフラン	0.005	0.00005 未満	0.00005 未満			
12	クロルピリホス	0.003	0.00005 未満	0.00005 未満			
13	クロロタニル(TPN)	0.05	0.0005 未満	0.0005 未満			
14	ジウロン(DCMU)	0.02	0.0002 未満	0.0002 未満			
15	ジクロベニル(DBN)	0.03	0.0003 未満	0.0003 未満			
16	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	0.00004 未満	0.00004 未満			
17	シマジン(CAT)	0.003	0.00003 未満	0.00003 未満			
18	シメリン	0.03	0.0003 未満	0.0003 未満			
19	ダイアジノン	0.003	0.00003 未満	0.00003 未満			
20	チウラム	0.02	0.0002 未満	0.0002 未満			
21	チオベンカルブ	0.02	0.0002 未満	0.0002 未満			
22	トリクロピル	0.006	0.00006 未満	0.00006 未満			
23	トリクロルホン(DEP)	0.005	0.0002 未満	0.0002 未満			
24	トリフルラリン	0.06	0.0006 未満	0.0006 未満			
25	フィプロニル	0.0005	0.000005 未満	0.000005 未満			
26	フェントロチオン(MEP)	0.01	0.0001 未満	0.0001 未満			
27	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	0.0003 未満	0.0003 未満			
28	フェンチオン(MPP)	0.006	0.00006 未満	0.00006 未満			
29	フェントエート(PAP)	0.007	0.00007 未満	0.00007 未満			
30	ブタミホス	0.02	0.0002 未満	0.0002 未満			
31	ブレチラクロール	0.05	0.0005 未満	0.0005 未満			
32	プロベナゾール	0.03	0.0003 未満	0.0003 未満			
33	プロモブチド	0.1	0.001 未満	0.001 未満			
34	ベノミル	0.02	0.0002 未満	0.0002 未満			
35	メコプロップ(MCPP)	0.05	0.0005 未満	0.0005 未満			
36	メソミル	0.03	0.0003 未満	0.0003 未満			
37	メチダチオン(DMTP)	0.004	0.00004 未満	0.00004 未満			
38	メフェナセット	0.02	0.0002 未満	0.0002 未満			
39	モリネート	0.005	0.00005 未満	0.00005 未満			
40	馬拉ソン(マラチオン)	0.7	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満