クリプトスポリジウム指標菌検査結果表（令和2年度）

（中部浄水場系）

採水日	天候		1号井				2号井				3号井				6号井				9号井			
	前日	当日	気温	水温	大腸菌	嫌気性芽胞菌	気温	水温	大腸菌	嫌気性芽胞菌	気温	水温	大腸菌	嫌気性芽胞菌	気温	水温	大腸菌	嫌気性芽胞菌	気温	水温	大腸菌	嫌気性芽胞菌
5月8日	晴れ	晴れ	18.7	16.9	不検出	不検出	19.2	16.9	不検出	不検出	運用停止中				19.3	17.6	不検出	不検出	19.7	16.8	不検出	不検出
8月7日	晴れ	晴れ	33.6	17.3	不検出	不検出	33.8	17.7	不検出	不検出	運用停止中				33.9	18.5	不検出	不検出	34.0	17.4	不検出	不検出
11月13日	晴れ	晴れ	13.5	16.8	不検出	不検出	13.7	16.7	不検出	不検出	運用停止中				14.1	17.1	不検出	不検出	14.4	16.8	不検出	不検出
2月12日	晴れ	曇り	7.4	16.5	不検出	不検出	8.8	16.5	不検出	不検出	運用停止中				8.8	16.8	不検出	不検出	8.9	16.3	不検出	不検出
最　高	―	―	33.6	17.3	―	―	33.8	17.7	―	―	―	―	―	―	33.9	18.5	―	―	34.0	17.4	―	―
最　低	―	―	7.4	16.5	―	―	8.8	16.5	―	―	―	―	―	―	8.8	16.8	―	―	8.9	16.3	―	―
平均値	―	―	18.3	16.9	―	―	18.9	17.0	―	―	―	―	―	―	19.0	17.5	―	―	19.3	16.8	―	―
回　数			4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4

（西部浄水場系）

採水日	天候		4号井				5号井				7号井				8号井				10号井			
	前日	当日	気温	水温	大腸菌	嫌気性芽胞菌	気温	水温	大腸菌	嫌気性芽胞菌	気温	水温	大腸菌	嫌気性芽胞菌	気温	水温	大腸菌	嫌気性芽胞菌	気温	水温	大腸菌	嫌気性芽胞菌
6月12日	雨	曇り	28.0	17.0	不検出	不検出	28.0	17.0	不検出	不検出	28.0	17.8	不検出	不検出	28.0	16.8	不検出	不検出	28.0	16.9	不検出	不検出
9月11日	晴れ	晴れ	29.6	16.9	不検出	不検出	29.6	17.2	不検出	不検出	29.6	18.0	不検出	不検出	29.6	16.9	不検出	不検出	29.6	16.8	不検出	不検出
12月11日	晴れ	晴れ	8.7	16.1	不検出	不検出	8.7	16.0	不検出	不検出	8.7	16.8	不検出	不検出	8.7	16.1	不検出	不検出	8.7	16.0	不検出	不検出
3月12日	晴れ	曇り	11.8	16.0	不検出	不検出	11.9	15.9	不検出	不検出	11.8	16.5	不検出	不検出	11.8	16.0	不検出	不検出	11.8	16.0	不検出	不検出
最　高	―	―	29.6	17.0	―	―	29.6	17.2	―	―	29.6	18.0	―	―	29.6	16.9	―	―	29.6	16.9	―	―
最　低	―	―	8.7	16.0	―	―	8.7	15.9	―	―	8.7	16.5	―	―	8.7	16.0	―	―	8.7	16.0	―	―
平　均	―	―	19.5	16.5	―	―	19.6	16.5	―	―	19.5	17.3	―	―	19.5	16.5	―	―	19.5	16.4	―	―
回　数			4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

ランゲリア指数検査結果表（目標値：－1程度以上とし、極力0に近づける）

（令和2年度）

採水日	天候		後第2公園（東部浄水場系）			川岸公園（中部浄水場系）			番匠免公園（西部浄水場系）		
	前日	当日	気温	水温	ランゲリア指数	気温	水温	ランゲリア指数	気温	水温	ランゲリア指数
4月10日	曇り	晴れ	16.1	14.5	−1.4	16.7	16.3	−0.7	16.0	14.8	−1.2
7月10日	雨	雨	27.2	22.8	−1.3	27.4	21.8	−0.8	27.9	23.2	−1.1
9月11日	晴れ	晴れ	32.8	27.8	−1.2	32.3	24.6	−0.6	33.0	27.6	−0.9
12月11日	晴れ	晴れ	12.2	13.8	−1.0	11.9	14.5	−0.4	12.7	13.6	−0.9
3月12日	晴れ	曇り	16.0	12.7	−1.4	15.6	13.8	−0.7	16.6	12.6	−1.3
最　高			32.8	27.8	−1.0	32.3	24.6	−0.4	33.0	27.6	−0.9
最　低			12.2	12.7	−1.4	11.9	13.8	−0.8	12.7	12.6	−1.3
平　均			20.9	18.3	−1.3	20.8	18.2	−0.6	21.2	18.4	−1.1
回　数			5	5	5	5	5	5	5	5	5

マンガン検査結果表（基準値：0．05mg/L以下）

（令和2年度）

採水日	天候		6号井		
	前日	当日	気温	水温	マンガン測定値
4月10日	曇り	晴れ	13.2	16.8	0.027
5月8日	晴れ	晴れ	19.3	17.6	0.027
6月12日	雨	曇り	29.5	18.1	0.022
7月10日	雨	雨	24.8	18.5	0.027
8月7日	晴れ	晴れ	33.9	18.5	0.023
9月11日	晴れ	晴れ	31.5	18.8	0.024
10月9日	雨	雨	15.6	18.2	0.028
11月13日	晴れ	晴れ	14.1	17.1	0.026
12月11日	晴れ	晴れ	10.1	17.0	0.024
1月8日	晴れ	晴れ	3.8	16.9	0.028
2月12日	晴れ	曇り	8.8	16.8	0.023
3月12日	晴れ	曇り	13.6	16.4	0.026
最　高			33.9	18.8	0.028
最　低			3.8	16.4	0.022
平　均			18.2	17.6	0.025
回　数			12	12	12