

質 疑 応 答 書

案件名称：スポーツセンター屋内プール空調機器増設修繕

No	質 疑	図面番号	回 答	図面番号
1	新規冷媒管の保温厚は国交省仕様ですか。外部の配管カバーラッキングですか。ラッキングの場合材質を教えてください。		国交省仕様にてお願いします。屋外はカバーラッキング(ステンレスもしくはガルバリウム鋼板)で結構です。プールでの使用、また景観等も考慮し、発注者と協議の上最終決定とすること。	
2	コア抜き工事はレントゲン必要ですか。		レントゲン撮影をお願いします。	
3	作業場所の養生はどの程度まで行えばよろしいですか。		復旧を踏まえ、想定される作業に必要な範囲で養生してください。	
4	建物にアスベストは含んでいますか。		アスベストは含まれておりません。	

※ この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読みたい。