

質 疑 応 答 書

案件名称:パススルー冷蔵庫設備一式更新修繕

No	質 疑	図面番号	回 答	図面番号
1	メーカーより同等品以上の製品として下記を勧められました。 こちらの製品を選定してもよろしいでしょうか。 ■ 新設機器の仕様要件 型式:FR1586WKDPX⇒HR-150CA-ML-4D4D or HR-150B-ML-4D4D 外形寸法:W1500×D860×H1950mm以内⇒W1500/D850/H1910 庫内容積:1405L以上⇒1427Lor1440L 冷媒:R404A⇒R134a or R290 電源:1Φ100V、0.754kW以下⇒100V 0.754kW以下 両面扉(センターピラーレス)、ライン取手仕様⇒両面扉(センターピラーレス) ライン取手なし		ご提示の左記製品については、同等品として選定いただいて構いません。 なお、当修繕仕様書「7 特記仕様(7)その他仕様」にて、取手はライン取手のものを採用することとしておりますが、ライン取手でない仕様のものについても同等品と認めることとします。	

※ この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれない。