質 疑 応 答 書

案件名称： 庁舎外壁及び防水改修工事設計業務委託

No	質 疑	図面番号	回 答	図面番号
1	外壁健全度調査・漏水調査及び報告書につきまして、具体的な調査方法をご明示願います。 また、専門業者に依頼が必要な場合、費用は別途と考えて宜しいでしょうか。 調査範囲について全数調査又は抜き取り調査なのかご明示願います。		外壁健全度調査は足場を使用しない範囲での、目視及び打診を想定します。また、目視による調査が難しい箇所についてはドローン等を併用した調査を想定しています。漏水調査は色水調査を想定しています。調査費用は本設計業務に含むものとします。 調査箇所については抜き取り調査とし、箇所数等については監督員と協議の上決定するものとしてください。	
2	屋上緑化調査につきまして、具体的な調査方法をご明示願います。 また、専門業者に依頼が必要な場合、費用は別途と考えて宜しいでしょうか。 調査範囲について全数調査又は抜き取り調査なのかご明示願います。		屋上緑化調査については、目視調査及び部分的に植栽等を除去しての調査を想定しています。 調査費用は本設計業務に含むものとします。 調査箇所については抜き取り調査とし、箇所数等については監督員と協議の上決定するものとしてください。	
3	カーテンウォール部調査につきまして、具体的な調査方法をご明示願います。 また、専門業者に依頼が必要な場合、費用は別途と考えて宜しいでしょうか。 調査範囲について全数調査又は抜き取り調査なのかご明示願います。		カーテンウォール部調査については、足場を使用しない範囲での目視及びドローン等を併用した調査を想定しています。調査費用は本設計業務に含むものとします。 調査箇所については抜き取り調査とし、箇所数等については監督員と協議の上決定するものとしてください。	

※ この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれない。