

質 疑 応 答 書

案件名称: 令和6年度道路補修(その1)工事

No	質 疑	図面番号	回 答	図面番号
1	路上路盤再生工の添加剤種類(材料)及び乳剤種類の回答をお願いします。	-	路上路盤再生工の添加剤種類はセメント系とし、乳剤種類はセメント混合用を想定しています。	-
2	L型止水テープの種類、規格の回答をお願いします。	-	L型止水テープの種類はアスファルト舗装用成型目地材としており、規格は高さ:25mm、幅:75mm、厚さ:3mmを想定しています。	-
3	人孔調整の普通作業員数量の回答をお願いします。	-	工事仕様書の空欄部分の数量はお示していません。必要な人数を検討して応札をお願いします。	-
4	制水弁調整の普通作業員数量の回答をお願いします。	-	工事仕様書の空欄部分の数量はお示していません。必要な人数を検討して応札をお願いします。	-
5	交通誘導員Bの昼と夜の数量の回答をお願いします。	-	工事仕様書の空欄部分の数量はお示していません。必要な人数を検討して応札をお願いします。	-
6	市鉸復元について、詳細の代価表で回答をお願いします。	-	市鉸復元は、1点あたりの施工費として計上しており、積上げにより作成しているものではないため、詳細の代価表はございません。	-
7	4級基準点復元について、詳細の代価表で回答をお願いします。	-	4級基準点復元は、1点あたりの施工費として計上しており、積上げにより作成しているものではないため、詳細の代価表はございません。	-

※ この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれない。