

## ランゲリア指数検査結果表【給水栓水】

(令和7年度)

採水場所			後第2公園(東部浄水場系)				
採水日			4月22日	7月16日	9月	12月	3月
天候			曇り	曇り			
気温(°C)			22.5	26.5			
水温(°C)			17.3	26.7			
	項目	目標値					
1	ランゲリア指数	マイナス1程度以上とし、極力0に近づける	-1.5	-1.2			
採水場所			川岸公園(中部浄水場系)				
採水日			4月22日	7月16日	9月	12月	3月
天候			曇り	雨			
気温(°C)			22.5	26.0			
水温(°C)			18.5	26.2			
	項目	目標値					
1	ランゲリア指数	マイナス1程度以上とし、極力0に近づける	-1.3	-1.0			
採水場所			番匠免公園(西部浄水場系)				
採水日			4月22日	7月16日	9月	12月	3月
天候			曇り	曇り			
気温(°C)			24.7	25.0			
水温(°C)			18.2	26.6			
	項目	目標値					
1	ランゲリア指数	マイナス1程度以上とし、極力0に近づける	-1.3	-1.1			