

質 疑 応 答 書

案件名称:美女木小学校高架水槽水電解消毒装置自動化修繕

No	質 疑	図面番号	回 答	図面番号
1	残留塩素濃度計についてIR-11-40-22or40どちらかご指定ください。また、既設品のリピートとなりますでしょうか？その場合、既設品のMFGFNo.(シリアルナンバー)をご教示ください		残留塩素濃度計についてはIR-11-40-22として下さい。移設ではなく、新設となります。	
2	MD同等品について MDの型式をご指定ください。		イワキマグネットポンプMDシリーズ同等品となります。型式は特にありません。性能的に、最大吐出量範囲 5.5~135L/min程度の物を想定して下さい。	
3	水電解消毒装置移設費について こちらMD-100と記載ございますがNo2に加えてもう1台御見積が必要でしょうか。		外構の受水槽に設置されている水電解消毒装置を屋上の高架水槽に移設作業となるため、もう一台見積もりは必要ありません。	

※ この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれたい。