

質 疑 応 答 書

案件名称: 戸田市立福祉作業所ゆうゆう 空調設備交換修繕

No	質 疑	図面番号	回 答	図面番号
1	既存の配管等は再利用できますか。		既存の配管等は再利用できます。	
2	機器は4方向型を2セットで間違いないでしょうか。		間違いございません。	

※ この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれたい。