

## まち歩き意見一覧(バリアフリー化の配慮事項への反映項目)

新規

…新しい配慮事項として追加を検討

一部修正・改善

…既存の配慮事項の一部修正・改善を検討

参考資料1

視察場所	意見	配慮事項への反映種別	事業者意見及び各種ガイドライン等を踏まえた配慮事項の見直し内容
生活関連経路	交差点の誘導ブロックが複雑になっている。(蛇行している。)	一部修正・改善	基本構想更新版(案)30ページ 【誘導用ブロック】 横断歩道接続部には確実に点状ブロックを設置し、進入方向がわかるように適切な角度・枚数の線状ブロックを設置する。連続的に設置する場合は、可能な限り直線となるように配置し、屈折は最低限となるようにする。
北部公園	トイレへの誘導ブロックがあるといい。	新規	基本構想更新版(案)34ページ 【園路】 歩道から出入口、主要な施設まで、視覚障害者誘導用ブロックを連続して設置することが望ましい。
	階段及び敷地全体の必要な箇所に誘導用ブロックがあるといい。	新規	基本構想更新版(案)34ページ 【上下移動】 階段の登り口、降り口、踊り場には、注意を喚起するため、点状ブロック等を設置する。
心身障害者福祉センター	駐車場と駐輪場に灯りがあるといい。	新規	基本構想更新版(案)32ページ 【駐車場】 照明設備は、JIS等の照度基準や、誰もが安全に通行できるような配置等にすることが望ましい。
戸田市役所	車椅子用駐車場付近にあるエレベーターの案内サイン(バリアフリー設備の位置情報)の位置をずらしてほしい。(車が停まっていると東側から案内が見えづらい)	一部修正・改善	基本構想更新版(案)33ページ 【案内設備】 エレベーターやトイレなどのバリアフリー設備の位置について、高齢者や障がい者等が見やすいよう、ピクトグラムを用いた大きくわかりやすい表示を適切な位置に設置する。
	1階にバリアフリートイレの表示がある案内がほしい。	一部修正・改善	基本構想更新版(案)33ページ 【案内設備】 出入口からのバリアフリーのルート及び設備の情報がわかりやすいような施設の全体案内図を設置する。
	正面玄関の音声案内がより分かりやすくなるといい。	新規	基本構想更新版(案)33ページ 【案内設備】 建築物の出入口に、必要に応じて音声等による案内設備を設けることが望ましい。
	盲導犬用の設備(盲導犬のためのトイレ等)があるといい。	新規	基本構想更新版(案)33ページ 【その他設備】 建築物の出入口付近に補助犬マークを掲示する。 耳マークについての配慮事項も「建築物の出入口付近に」の文言を追加する。
	バリアフリートイレの非常用ボタンに点字があるといい。	一部修正・改善	基本構想更新版(案)32ページ 【トイレ】 流すボタンや非常用呼出しボタンの配置、ペーパーホルダーなどの位置をJIS規格に合わせて統一する。また、ボタンは視覚障がい者にも分かりやすいものとなるよう点字付きとする。
	ベビーチェアと着替え台が重なっていて使いづらい。	一部修正・改善	基本構想更新版(案)32ページ 【トイレ】 オストメイト対応の流し台や着替え台を利用しやすいよう設置する。 【トイレ】 一般トイレ(男女それぞれ)にベビーベッドやベビーチェア等の乳幼児用設備を利用しやすいように設置したり、…集中を防ぐ。