

質 疑 応 答 書

案件名称：学校給食センター高圧受変電設備機器修繕

No	質 疑	図面番号	回 答	図面番号
1	対象部品について現在設置されている型式・型番等の詳細はわからないでしょうか。 (既存機器がわかりませんと選定が難しいため。)※メーカーにより寸法等の違いがある為。		受電盤断路器：三菱電機株式会社 型式DV-3、屋内用ヒューズ付負荷開閉器：三菱電機株式会社 型式SCL-EHSIRとなります。	
2	電気主任技術者の所属会社又は連絡先はわかりますでしょうか。(立会費用確認の為)		星野電気管理事務所(埼玉県蕨市)、048-431-6553となります。	
3	高圧機器の交換修繕となる為全停電となりますが、仮設電源等は必要でしょうか。 (給食センターの為冷蔵庫等の仮設電源が必要と思案するため)		冷蔵(凍)庫等、施設内機器の維持につき、仮設電源は必要となります。	
4	修繕場所が給食センター屋上の為作業は土日、祝日になりますか。		作業については、全停電となることから、土日、祝日での実施を予定しております。	

※ この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれない。