

ランゲリア指数検査結果表【給水栓水】

(令和7年度)

採水場所			後第2公園(東部浄水場系)				
採水日			4月22日	7月16日	9月17日	12月16日	3月3日
天候			曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨
気温(°C)			22.5	26.5	33.5	15.5	9.0
水温(°C)			17.3	26.7	26.9	11.0	12.5
	項目	目標値					
1	ランゲリア指数	マイナス1程度以上とし、極力0に近づける	-1.5	-1.2	-1.2	-1.5	-1.6
採水場所			川岸公園(中部浄水場系)				
採水日			4月22日	7月16日	9月17日	12月16日	3月3日
天候			曇り	雨	晴れ	晴れ	雨
気温(°C)			22.5	26.0	27.0	11.0	8.5
水温(°C)			18.5	26.2	24.5	12.0	13.5
	項目	目標値					
1	ランゲリア指数	マイナス1程度以上とし、極力0に近づける	-1.3	-1.0	-1.1	-1.4	-1.2
採水場所			番匠免公園(西部浄水場系)				
採水日			4月22日	7月16日	9月17日	12月16日	3月3日
天候			曇り	曇り	晴れ	晴れ	雨
気温(°C)			24.7	25.0	28.0	16.0	9.4
水温(°C)			18.2	26.6	27.0	9.5	13.0
	項目	目標値					
1	ランゲリア指数	マイナス1程度以上とし、極力0に近づける	-1.3	-1.1	-1.1	-1.6	-1.4