後第２公園（東部浄水場系）水質検査結果表【給水栓水】

（令和８年度）

	採水日		4月3日	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	天候		晴れ											
	気温（℃）		19.2											
	水温（℃）		17.2											
	検査項目数		9項目	9項目	44項目	11項目	11項目	52項目	9項目	9項目	44項目	9項目	9項目	52項目
	項目	基準値												
1	一般細菌	100 個/mL以下	0											
2	大腸菌	0 検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	20.5											
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	－	－					－	－		－	－	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	－	－					－	－		－	－	
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
47	有機物（TOC）	3 mg/L以下	0.7											
48	pH値	8.6 5.8以上8.6以下	7.4											
49	味	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	色度	5 度以下	0.5 未満											
52	濁度	2 度以下	0.1 未満											
	（その他）													
	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.5											
	総アルカリ度（mg/L）	-	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－

川岸公園（中部浄水場系）水質検査結果表【給水栓水】

（令和８年度）

採水日			4月3日	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
天候			晴れ											
気温（℃）			19.7											
水温（℃）			16.3											
検査項目数			9項目	9項目	44項目	11項目	11項目	52項目	9項目	9項目	44項目	9項目	9項目	52項目
	項目	基準値												
1	一般細菌	100 個/mL以下	0											
2	大腸菌	0 検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	17.1											
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	－	－					－	－		－	－	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	－	－					－	－		－	－	
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
47	有機物（TOC）	3 mg/L以下	0.5											
48	pH値	8.6 5.8以上8.6以下	7.5											
49	味	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	色度	5 度以下	0.6											
52	濁度	2 度以下	0.1 未満											
	（その他）													
	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.4											
	総アルカリ度（mg/L）	-	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－

番匠免公園（西部浄水場系）水質検査結果表【給水栓水】

（令和８年度）

採水日			4月3日	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
天候			晴れ											
気温（℃）			21.4											
水温（℃）			16.8											
検査項目数			9項目	9項目	44項目	11項目	11項目	52項目	9項目	9項目	44項目	9項目	9項目	52項目
	項目	基準値												
1	一般細菌	100 個/mL以下	0											
2	大腸菌	0 検出されないこと	不検出											
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	20.9											
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	－	－					－	－		－	－	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	－	－					－	－		－	－	
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	－	－		－	－		－	－		－	－	
47	有機物（TOC）	3 mg/L以下	0.8											
48	pH値	8.6 5.8以上8.6以下	7.5											
49	味	異常でないこと	異常なし											
50	臭気	異常でないこと	異常なし											
51	色度	5 度以下	0.5 未満											
52	濁度	2 度以下	0.1 未満											
	（その他）													
	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.5											
	総アルカリ度（mg/L）	-	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－