

質 疑 応 答 書

案件名称:消防団第4分団詰所兼職員待機宿舍防水及び外壁修繕

No	質 疑	図面番号	回 答	図面番号
1	枠組み足場と使用記載がありますが、楔緊結式足場で手摺先行方式でも大丈夫なのでしょうか？		消防団車両が出入りでき、安全に作業ができる足場であれば問題ありません。	

※ この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読みたい。