

## 質 疑 応 答 書

案件名称：戸田市営下笹目福祉住宅居室エアコン修繕

No	質 疑	図面番号	回 答	図面番号
1	鉄筋検査は10部屋まとめて行うことは可能か。		施設入所者の居室のため、10部屋すべての入所者が不在のタイミングであれば可能です。入所者不在のタイミングについては、施設管理者との確認・調整が必要になります。	
2	鉄筋検査の報告書は必要か。		仕様書で「壁等に穴開け作業を実施する際には、鉄筋を傷つけないよう鉄筋調査を行う」としています。穴開け作業時に鉄筋を傷つけていないことが分かるように穴開け作業時の状況を完了報告書及び写真帳に含めて作成していただければ、鉄筋調査についての報告は不要です。	
3	鉄筋検査と配管穴の穿孔作業は別日でも良いか。		別日でも構いません。	
4	配管穴の穿孔作業を10部屋まとめて行うことは可能か。		No1の回答と同様です。	
5	配管は化粧カバー仕上げとするか、テープ巻き仕上げとするか。		エアコンが正常に稼働するのであれば、どちらでも構いません。	
6	化粧カバーを使用する場合、色・メーカー等の指定はあるか。		特に指定はありませんが、外観に合わせて目立つ色は避けてください。テープ巻き仕上げの場合も同様です。	
7	エアコンの専用回路はあるか。		エアコンの専用回線はありませんので、修繕の際に増設してください。	
8	穿孔作業を行う際に必要なバキューム等を接続するための単相200V電源はあるか。		屋内の分電盤に単相200Vの電源がありますので、そこから電気を取ることが可能です。	
9	穿孔箇所の壁厚を教えてください。		外壁(躯体150mm)+内壁(LGS+石膏ボード12.5mm(断熱材20mmを含む))です。LGSの厚さは不明です。	

※ この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読みたい。