

質 疑 応 答 書

案件名称：圃中公園リニューアル工事

No	質 疑	図面番号	回 答	図面番号
1	<p>※不溶性土壌改良剤混合土舗装の構成についてご教示ください。 詳細図-4、図面番号18/51によりますと化粧砂(川砂)0.003m³/m²+t=100+苦汁(塩化カルシウム)1.0kg/m²+単粒度碎石4号(30~20)t=300+透水シート+再生砂t=50となっていますが、赤字の箇所が不溶性土壌改良剤混合土t=100+化粧砂(川砂)0.003m³/m²+塩化カルシウム1.0kg/m²の構成の解釈でよろしいでしょうか？</p>	18/51	<p>質疑のとおりです。</p>	18/51

※ この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれない。