

質 疑 応 答 書

案件名称：戸田中学校屋内運動場及び武道場外装改修工事設計業務委託

No	質 疑	図面番号	回 答	図面番号
1	入札資料の2_設計図のA-00,A-01～04, 06,07はCAD図面ようですが、CADファイルが有るものは、貸与頂けますか。	特記仕様書 Ⅱ 業務概要、 5. 資料等の貸与	契約締結後にCADデータを貸与いたします。	-
2	「…建屋内部への漏水対策を検討すること」とありますが、屋根換気設備など、設備図面もあれば貸与頂けますか。	特記仕様書 設計要求書、 その他	屋根換気設備の図面はありませんが、その他必要図面については契約締結後に貸与いたします。	-
3	「現地調査の上、改修内容の検討を行い…」とありますが、外装の調査対象部位が、明確ではありません。2_設計図(A-04)に記述されている仕上表A～Gの部材を対象とすると考えてよろしいでしょうか。また、劣化調査の結果により改修部を提案すると考えてよろしいでしょうか。	特記仕様書 設計要求書、 業務内容、 2_設計図	調査対象部位は屋内運動場、武道場ともに外装すべてが対象です。 調査後、改修方法の提案をしてください。	-
4	4. 業務内容(5)にアスベスト含有調査 定性分析としますがよろしいですか。また、分析の結果、含有している場合、撤去を考慮した工事計画とその工事見積が必要でしょうか。	特記仕様書 4. 業務内容(5)	アスベスト含有調査は定性分析調査としてよろしい。 分析の結果により、協議の上、改修方法を決定するものとします。	-

※ この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読みたい。