後第２公園（東部浄水場系）水質検査結果表【給水栓水】

（令和８年度）

	採水日		4月3日	5月8日	6月5日	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	天候		晴れ	曇り	曇り									
	気温 (℃)		19.2	25.6	22.0									
	水温 (℃)		17.2	20.0	22.3									
	検査項目数		9項目	9項目	45項目	11項目	11項目	52項目	9項目	9項目	44項目	9項目	9項目	52項目
	項目	基準値												
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0									
2	大腸菌	0 検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－	－	0.0003 未満	－	－		－	－		－	－	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－		－	－	－	－	－	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－	－	0.004 未満	－	－		－	－		－	－	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－		－	－		－	－	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－	－	1.35	－	－		－	－		－	－	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－	－	0.09	－	－		－	－		－	－	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	－	－	0.1 未満	－	－		－	－		－	－	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	－	－	0.005 未満	－	－		－	－		－	－	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－		－	－		－	－	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－		－	－	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－		－	－		－	－	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－		－	－		－	－	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005 mg/L以下	－	－	0.000005	－	－		－	－		－	－	
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	－	0.06 未満	－	－		－	－		－	－	
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－		－	－		－	－	
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	－	0.009	－	－		－	－		－	－	
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	0.005	－	－		－	－		－	－	
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	0.003	－	－		－	－		－	－	
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－		－	－		－	－	
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	0.018	－	－		－	－		－	－	
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	0.007	－	－		－	－		－	－	
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	－	0.006	－	－		－	－		－	－	
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－		－	－		－	－	
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	－	0.008 未満	－	－		－	－		－	－	
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	－	－	0.001	－	－		－	－		－	－	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－	－	0.01	－	－		－	－		－	－	
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－	－	0.03 未満	－	－		－	－		－	－	
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	－	－	0.01 未満	－	－		－	－		－	－	
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－	－	10.4	－	－		－	－		－	－	
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－	－	0.002	－	－		－	－		－	－	
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	20.5	14.9	16.8									
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	－	－	54	－	－		－	－		－	－	
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	－	－	135	－	－		－	－		－	－	
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	－	0.02 未満	－	－		－	－		－	－	
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	－	－	0.000001 未満				－	－		－	－	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	－	－	0.000001 未満				－	－		－	－	
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－		－	－		－	－	
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	－	－	0.0005 未満	－	－		－	－		－	－	
47	有機物（TOC）	3 mg/L以下	0.7	0.9	1.0									
48	pH値	8.6 5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.5									
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	5 度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満									
52	濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満									
	（その他）													
	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.52	0.57	0.54									
	総アルカリ度（mg/L）	-	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－

川岸公園（中部浄水場系）水質検査結果表【給水栓水】

（令和８年度）

	採水日		4月3日	5月8日	6月5日	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	天候		晴れ	曇り	曇り									
	気温（℃）		19.7	25.4	21.9									
	水温（℃）		16.3	19.4	21.3									
	検査項目数		9項目	9項目	45項目	11項目	11項目	52項目	9項目	9項目	44項目	9項目	9項目	52項目
	項目	基準値												
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0									
2	大腸菌	0 検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－	－	0.0003 未満	－	－		－	－		－	－	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－		－	－	－	－	－	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－	－	0.004 未満	－	－		－	－		－	－	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－		－	－		－	－	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－	－	1.48	－	－		－	－		－	－	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－	－	0.09	－	－		－	－		－	－	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	－	－	0.1 未満	－	－		－	－		－	－	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	－	－	0.005 未満	－	－		－	－		－	－	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－		－	－		－	－	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－		－	－	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－		－	－		－	－	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－		－	－		－	－	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005 mg/L以下	－	－	0.000005	－	－		－	－		－	－	
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	－	0.06 未満	－	－		－	－		－	－	
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－		－	－		－	－	
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	－	0.005	－	－		－	－		－	－	
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	0.003 未満	－	－		－	－		－	－	
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	0.003	－	－		－	－		－	－	
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－		－	－		－	－	
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	0.012	－	－		－	－		－	－	
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	0.004	－	－		－	－		－	－	
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	－	0.004	－	－		－	－		－	－	
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－		－	－		－	－	
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	－	0.008 未満	－	－		－	－		－	－	
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－		－	－		－	－	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－	－	0.01	－	－		－	－		－	－	
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－	－	0.03	－	－		－	－		－	－	
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	－	－	0.01	－	－		－	－		－	－	
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－	－	11.2	－	－		－	－		－	－	
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－	－	0.004	－	－		－	－		－	－	
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	17.1	13.2	13.1									
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	－	－	62	－	－		－	－		－	－	
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	－	－	161	－	－		－	－		－	－	
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	－	0.02 未満	－	－		－	－		－	－	
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	－	－	0.000001 未満				－	－		－	－	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	－	－	0.000001 未満				－	－		－	－	
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－		－	－		－	－	
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	－	－	0.0005 未満	－	－		－	－		－	－	
47	有機物（TOC）	3 mg/L以下	0.5	0.7	0.6									
48	pH値	8.6 5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.8									
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	5 度以下	0.6	0.6	0.7									
52	濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満									
	（その他）													
	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.42	0.49	0.43									
	総アルカリ度（mg/L）	-	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－

番匠免公園（西部浄水場系）水質検査結果表【給水栓水】

（令和８年度）

	採水日		4月3日	5月8日	6月5日	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	天候		晴れ	曇り	曇り									
	気温（℃）		21.4	27.3	24.1									
	水温（℃）		16.8	20.1	23.2									
	検査項目数		9項目	9項目	45項目	11項目	11項目	52項目	9項目	9項目	44項目	9項目	9項目	52項目
	項目	基準値												
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0									
2	大腸菌	0 検出されないこと	不検出	不検出	不検出									
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－	－	0.0003 未満	－	－		－	－		－	－	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－		－	－	－	－	－	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－	－	0.004 未満	－	－		－	－		－	－	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－		－	－		－	－	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－	－	1.82	－	－		－	－		－	－	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－	－	0.09	－	－		－	－		－	－	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	－	－	0.1 未満	－	－		－	－		－	－	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	－	－	0.005 未満	－	－		－	－		－	－	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－		－	－		－	－	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－		－	－	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－		－	－		－	－	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－		－	－		－	－	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005 mg/L以下	－	－	0.000005 未満	－	－		－	－		－	－	
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	－	0.06 未満	－	－		－	－		－	－	
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－		－	－		－	－	
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	－	0.010	－	－		－	－		－	－	
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	0.003	－	－		－	－		－	－	
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	0.003	－	－		－	－		－	－	
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－		－	－		－	－	
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	0.019	－	－		－	－		－	－	
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	0.007	－	－		－	－		－	－	
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	－	0.006	－	－		－	－		－	－	
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－		－	－		－	－	
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	－	0.008 未満	－	－		－	－		－	－	
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	－	－	0.001	－	－		－	－		－	－	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－	－	0.01	－	－		－	－		－	－	
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－	－	0.03 未満	－	－		－	－		－	－	
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	－	－	0.01 未満	－	－		－	－		－	－	
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－	－	11.1	－	－		－	－		－	－	
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－	－	0.003	－	－		－	－		－	－	
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	20.9	15.7	16.0									
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	－	－	57	－	－		－	－		－	－	
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	－	－	153	－	－		－	－		－	－	
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	－	0.02 未満	－	－		－	－		－	－	
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	－	－	0.000001 未満				－	－		－	－	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	－	－	0.000001				－	－		－	－	
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－		－	－		－	－	
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	－	－	0.0005 未満	－	－		－	－		－	－	
47	有機物（TOC）	3 mg/L以下	0.8	1.0	0.9									
48	pH値	8.6 5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.6									
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし									
51	色度	5 度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.6									
52	濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満									
	（その他）													
	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.49	0.52	0.39									
	総アルカリ度（mg/L）	-	－	－	－	－	－		－	－	－	－	－	－