

屋外広告物等自主点検結果確認書

年 月 日

1 屋外広告物等の概要

表示・設置場所	戸田市		
種類	☐ 自家広告物 ☐ 一般広告物	建造物利用広告物	☐ 屋上利用 ☐ 壁面利用 ☐ 突出し
		独立広告物	☐ サインポール ☐ 広告塔 ☐ 広告板
		その他	
規模	表示面積	(縦) (横) (面数) (合計面積) m× m× 面= m ²	
	地上から上端までの高さ	m	
表示・設置年月日	年 月 日		

2 点検結果

点検年月日	年 月 日	改善年月日	年 月 日
点検項目	異常のあり・なし	改善の概要	
主要部分(基礎を含む。)の変形・腐食	☐ あり ☐ なし		
取付(支持)部分の変形・腐食	☐ あり ☐ なし		
表示面の汚染・退色・剥離・破損	☐ あり ☐ なし		
その他特に点検した箇所	☐ あり ☐ なし		

屋外広告物等の現況について、上記のとおり確認しました。

管理者 住所

氏 名



〔法人にあつては、名称
及び代表者の氏名〕

資格 ☐ 屋外広告業登録済業者 ☐ 屋外広告物講習会修了者 ☐ 屋外広告士
☐ その他() 第 号

(添付書類)

自主点検を行った管理者の資格を証する書面又はその写し

(注意)

該当するチェックボックスに「レ」マークを入れること。

屋外広告物等安全点検報告書

（宛先）戸 田 市 長

点検者（管理者） 住 所

氏 名 ⑨
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
電話番号

資格名称
☐屋外広告業登録済業者 ☐屋外広告士 ☐屋外広告物講習会修了者
☐その他（ ）第 号

屋外広告物の点検結果を下記のとおり報告します。

広告物等の種類	屋上利用広告物 ・ 壁面利用広告物 ・ 突出し広告物 ・ 独立広告物（広告板・広告塔・サインポール） ・ その他				
表示・設置場所	戸田市				
広告物の規模	表示面積	m ×	m ×	面 =	m ² 上端までの高さ m
表示・設置年月日	年 月 日	点検年月日		年 月 日	
点検箇所	点検項目	異常の有・無		改善の概要	
上部基礎部・構造	1 上部構造全体の傾斜、ぐらつき	有	無		
	2 基礎のクラック、支柱と根巻きとの隙間、支柱ぐらつき	有	無		
	3 鉄骨のさび発生、塗装の老朽化	有	無		
支持部	1 鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間	有	無		
	2 鉄骨接合部（ボルト、ナット、ビス）のゆるみ、欠落	有	無		
取付部	1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形	有	無		
	2 溶接部の劣化、コーキングの劣化等	有	無		
	3 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常	有	無		
広告板	1 表示面板・切り文字等の腐食、破損、変形、ビス等の欠落	有	無		
	2 側板、表示面板押さえの腐食、破損、ねじれ、変形、欠損	有	無		
	3 広告板底部の腐食、水抜き孔の詰まり	有	無		
照明装置	1 照明装置の不点灯、不発光	有	無		
	2 照明装置の取付部の破損、変形、さび、漏水	有	無		
	3 周辺機器の劣化、破損	有	無		
その他	1 付属部材（※）の腐食、破損	有	無		
	2 避雷針の腐食、損傷	有	無		
	3 その他点検した事項（ ）	有	無		

※ 装飾、振れ止め棒、鳥よけ、その他付属品

（注意）広告物等の種類により、該当する点検箇所・点検項目がない場合は、「改善の概要」の欄に斜線を引くこと。
（添付書類）点検を実施した者の資格を証する書面又はその写し