

質 疑 応 答 書

案件名称：新曽第二地区 廃止水路撤去工事

No	質 疑	図面番号	回 答	図面番号
1	役務費に借地料1式と書かれていますが、どのくらいのm2数で、どこの部分なのか わからないのですが		借地参考範囲は、別添「参考図」のとおりです。 特記仕様書第13条のとおり、契約締結後、監督員と受注者間での協議事項となっております。	参考図
2	また、近頃の入札仕様書には、R砂を使用するに当たり、六価クロム溶質試験が明記 されていないのですが、今後は提出しなくてもよい判断してよろしいでしょうか		六価クロム溶出試験の実施は必須となります。 契約締結後、監督員と受注者間での協議事項といたします。	—

※ この質疑応答書は、仕様書の追補とみなす。質問の内容によっては回答に設計変更を含む場合もあることから、業者は質問の有無にかかわらず全文を読まれない。

参考図

S=1:500(A3)

※本図は参考図であり、境界を証明するものではない

