

美笹中学校の建替えに伴う地域・学校説明会 質疑回答一覧

1．工事中の学校運営に関する質問

	質問内容	回答内容
	工事の時間帯は何時から何時に行われますか。	原則、平日の８時から１７時までとする予定です。
	どのような工事を行っているのかなどを定期的に周知していただけますか。	外部から見える場所に工事看板を設置し、週間工程表などを表示することで工事内容の周知を図っていく予定です。
	工事中の騒音や振動、粉塵などが、既存校舎で行っている授業の妨げになることはないですか。	低騒音低振動型の重機を使用するとともに、騒音振動計で測定をしながら作業を行う予定です。 粉塵についても、散水を十分に行ったうえで、仮囲いやシートの養生を行うことで、学校生活を送る生徒への影響を最小限に抑えたいと考えています。
	実際に工事を開始して、音がうるさくて授業が聞こえないなどの意見が出た場合、どのように対応しますか。	試験や学校行事を行う日は工事内容を工事業者と調整し、音が出る作業を避ける、休工するなどを検討します。 なお、近年の校舎の増改築工事において授業が聞こえなくなるほどの騒音が発生した事例は把握しておりませんが、支障が生じた場合は工事業者と調整し、必要な対応を検討します。
	工事業者が学校敷地内に入り、生徒と接触することはないですか。	工事エリアと学校エリアの境界に高さ３mの仮囲いを設けて、交錯することがないように明確にエリアを分離する計画としています。
	工事中に校庭が狭くなりますが、体育祭は開催できますか。	令和９年度は例年どおり工事開始前の５月に開催する予定です。 令和10年度以降については、工事の進捗や使用できる校庭の広さを踏まえ、校内での開催のほか、近隣の学校や公共施設を利用することも含め、学校において開催方法を検討していく予定です。
	部活動が自由参加になっていると伺いましたが、外部施設を利用することなどで入部しない生徒が増えた場合、廃部になる可能性はありますか。	部員数が少なくなった場合には、近隣の中学校と合同活動を行うなどの方法も考えられますが、部活動の設置や継続については、部員数や活動状況を踏まえて学校において判断することとなります。

2．新校舎に関する質問

	質問内容	回答内容
	正門が南側になると、北側から通う生徒が遠くなるため、北側にも門を設置出来ませんか。	防犯安全対策として、生徒の出入口は原則として南側の正門に集約することを想定しています。 ただし、北側には通用門を設けており、実際の学校運営で支障がある場合は、登校時間などに限定して北側からも出入りを行うことも視野に入れています。
	正門が南側になると、南側から通う生徒が信号まで迂回せず道路を横断してしまう可能性があるため、正門の目の前に横断歩道を設けられませんか。	横断歩道の設置については警察署の所掌となります。いただいたご意見については、関係部署である都市交通課に情報共有していきます。
	生徒用の出入口の正門には守衛室がありますが、来客用の出入口の警備はどのように行いますか。	来客用出入口側にはフェンスを設けて、来校者が直接学校エリアに立ち入ることができないように計画しています。 来客用出入口から新校舎内に入る際には、オートロック式の来客用玄関でインターホンにより学校に連絡し、確認後に入館する運用を予定しています。 このため、来客用出入口には警備員の常駐は予定していません。
	保護者会や体育祭の時に、保護者などが自転車で来た際に、西側の駐輪場で不足はありませんか。	学校行事などで保護者などが多数来校する場合は、正門側を利用し南側の駐車場付近の空いたスペースを臨時の駐輪場として使用するなど、学校判断で臨機応変に運用を行っていく予定です。
	新校舎の教室は現時点で何年生が何階を使うか決まっていますか。	現時点では決まっていません。
	エレベーターが２つありますが、どのように使い分ける想定ですか。	渡り廊下に設けているエレベーターは、災害時や行事の際に、新校舎に入らずに重層体育館の２階に行くために使用するものです。 新校舎のエレベーターは、学校運営における上下階移動や給食の運搬に使用するものです。
	１階の昇降口と中庭の間が全面ガラス張りになると説明がありましたが、衝突して割れる危険性はありますか。	ガラス面については、衝突防止表示等を設けるとともに、安全性に配慮したガラスを採用する予定です。
	中庭の一部分に屋根が付くとありましたが、中庭全体に開閉式の屋根が付くのですか。	２階以上の平面図で吹抜と示されている部分には屋根は付かず、１階の平面図で中庭左側にピロティと書かれている部分と、中庭右側の点線部分が、上階に建物がある部分となり、雨がかからない範囲となっています。
	各階のトイレは十分な数が確保されていますか。	各階の教室脇に、女子トイレ４ブース、男子トイレ３ブースと小便器４台を計画しています。 また、北側にも別のトイレを設ける予定です。
	緑が豊かな学校にするために、植樹はどのように行いますか。	学校敷地外周部に植栽を設けるほか、敷地北側に植樹エリアを設けており、併せて菜園の整備も行う予定です。
	多目的コートは放課後なども使える想定ですか。	休み時間の生徒の利用のほか、放課後の部活動や体育祭の練習など、多用途な学校活動の利用を想定しています。
	多目的コートを整備することで新しく部活動ができる予定はありますか。	現時点では新しい部活をつくる予定はありません。

3．地域防災に関する質問

	質問内容	回答内容
	校庭に設置している防災倉庫の位置はどのように変わりますか。	体育館 1 階に避難所の会場設営等に使用する防災資機材倉庫を整備し、新校舎 3 階に食料等を保管する防災備蓄倉庫を整備します。
	防災資機材倉庫と防災備蓄倉庫の使い分けはどのように行いますか。	1 階の防災資機材倉庫には、体育館の避難所や屋外のマンホールトイレなどの設営を行う際に使用する資機材を保管します。 3 階の防災備蓄倉庫については、水害時の浸水リスクを考慮し、食料品や毛布などの備蓄物資を保管する予定です。
	避難所利用をする際の避難場所はどこになりますか。	地震時には従来どおり体育館が避難所となり、水害時には新校舎 3 階の複合特別教室を中心に一時的な高層階避難場所となる予定です。

4．学校開放に関する質問

	質問内容	回答内容
	学校開放で体育館を利用していますが、工事中に体育館が使えなくなる期間はありますか。	原則、体育館は使用可能です。 ただし、新校舎から新しい渡り廊下を接続する時期に、使用を制限する可能性があります。
	学校開放で校庭を利用していますが、ナイター照明設備は工事中も使用はできますか。	工事期間中は使用ができません。 代替場所については、学校開放事業を所管する文化スポーツ課で検討を行ってまいります。
	工事完了後にナイター照明設備は再整備されますか。	新しいグラウンドの形状に合ったナイター照明設備を整備する予定です。
	学校開放団体が月に 1 度会議を行っているミーティングルームが無くなり、新しい渡り廊下になるようですが、代替の場所はありますか。	代替場所については、学校及び学校開放事業を所管する文化スポーツ課と調整し、既存の部屋やスペースの活用も含め、検討をしてまいります。

5．その他の質問

	質問内容	回答内容
	既存校舎のアスベストはどのような工法を用いて安全に除去するのですか。	アスベスト自体は建材の内部に含有しているものであり、現状で飛散する恐れはありません。 解体する際に飛散することがないよう、成形板等については破砕せずに封じ込める、塗料については湿潤して吸引するなど、認定されている専門の工法を用いて安全に作業を行っていく予定です。
	近年、工事業者が決まらないことが問題となっていますが、今回の工事は工事業者がすでに決まっていますか。	工事業者は決まっています。令和 9 年 4 月以降に入札をして、業者が決定する予定です。 昨今の社会情勢に係る影響を考慮し、入札不調にならないよう設計を進めていきたいと考えています。
	建替えの影響で近隣の中学校を学校選択する人が増えた場合、全員を受け入れることは可能ですか。	中学校選択制については、各学校の施設規模や教室数、在籍生徒数などを踏まえて受入れ可能な範囲で最大限の人数を設定しています。 そのため、希望者がその人数を超えた場合は、中学校選択制のご案内に記載しているとおり、抽選による受入れをしております。 このことから、建替え工事を理由とした定員数の増加をする予定はございません。
	兄弟姉妹で違う中学校に進学することをなるべく避けたいと考えていますが、学校選択制度が今後廃止される見込みはありますか。	現時点では廃止に向けた検討は行われていません。