後第２公園（東部浄水場系）水質検査結果表【給水栓水】

（令和８年度）

	採水日		4月3日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月	12月	1月	2月	3月
	天候		晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	雨	曇り					
	気温（℃）		19.2	25.6	22.0	25.7	34.3	25.9	20.4					
	水温（℃）		17.2	20.0	22.3	23.6	28.0	26.2	22.1					
	検査項目数		9項目	9項目	45項目	11項目	11項目	52項目	9項目	9項目	44項目	9項目	9項目	52項目
	項目	基準値												
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	0 検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－	－	0.0003 未満	－	－	0.0003 未満	－	－		－	－	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－	－	0.004 未満	－	－	0.004 未満	－	－		－	－	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－		－	－	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－	－	1.35	－	－	1.92	－	－		－	－	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－	－	0.09	－	－	0.11	－	－		－	－	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	－	－	0.1 未満	－	－	0.1 未満	－	－		－	－	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	－	－	0.005 未満	－	－	0.005 未満	－	－		－	－	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－		－	－	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－		－	－	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－		－	－	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－		－	－	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005 mg/L以下	－	－	0.000005	－	－	0.000005	－	－		－	－	
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－		－	－	
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－		－	－	
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	－	0.009	－	－	0.005	－	－		－	－	
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	0.005	－	－	0.003 未満	－	－		－	－	
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－		－	－	
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－		－	－	
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	0.018	－	－	0.017	－	－		－	－	
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	0.007	－	－	0.003 未満	－	－		－	－	
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	－	0.006	－	－	0.006	－	－		－	－	
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001	－	－		－	－	
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－		－	－	
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	－	－	0.001	－	－	0.001 未満	－	－		－	－	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－	－	0.01	－	－	0.02	－	－		－	－	
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－	－	0.03 未満	－	－	0.03 未満	－	－		－	－	
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－		－	－	
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－	－	10.4	－	－	10.8	－	－		－	－	
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－		－	－	
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	20.5	14.9	16.8	16.9	17.7	14.2	13.6					
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	－	－	54	－	－	65	－	－		－	－	
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	－	－	135	－	－	178	－	－		－	－	
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	－	0.02 未満	－	－	0.02 未満	－	－		－	－	
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	－	－	0.000001	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	－	－		－	－	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	－	－	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	－	－		－	－	
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－		－	－	
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	－	－	0.0005 未満	－	－	0.0005 未満	－	－		－	－	
47	有機物（TOC）	3 mg/L以下	0.7	0.9	1.0	1.0	0.7	0.7	0.8					
48	pH値	8.6 5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.5	7.1	7.5	7.5	7.5					
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	5 度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満					
52	濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満					
	（その他）													
	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.52	0.57	0.54	0.47	0.52	0.5	0.62					
	総アルカリ度（mg/L）	－	－	－	－	－	－	39	－	－	－	－	－	－

（令和８年度）

川岸公園（中部浄水場系）水質検査結果表【給水栓水】

	採水日		4月3日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月	12月	1月	2月	3月
	天候		晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	雨	曇り					
	気温（℃）		19.7	25.4	21.9	24.7	33.7	24.8	19.6					
	水温（℃）		16.3	19.4	21.3	22.6	25.6	24.3	20.5					
	検査項目数		9項目	9項目	45項目	11項目	11項目	52項目	9項目	9項目	44項目	9項目	9項目	52項目
	項目	基準値												
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	0 検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	−	−	0.0003 未満	−	−	0.0003 未満	−	−		−	−	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	−	−	−	−	−	0.00005 未満	−	−	−	−	−	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	−	−	−	−	−	0.001 未満	−	−	−	−	−	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	−	−	−	−	−	0.001 未満	−	−	−	−	−	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	−	−	−	−	−	0.001 未満	−	−	−	−	−	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	−	−	0.002 未満	−	−	0.002 未満	−	−	−	−	−	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	−	−	0.004 未満	−	−	0.004 未満	−	−		−	−	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	−	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−	−		−	−	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	−	−	1.48	−	−	1.77	−	−		−	−	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	−	−	0.09	−	−	0.10	−	−		−	−	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	−	−	0.1 未満	−	−	0.1 未満	−	−		−	−	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	−	−	−	−	−	0.0002 未満	−	−	−	−	−	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	−	−	0.005 未満	−	−	0.005 未満	−	−		−	−	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	−	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−	−		−	−	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	−	−	−	−	−	0.001 未満	−	−		−	−	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	−	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−	−		−	−	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	−	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−	−		−	−	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005 mg/L以下	−	−	0.000005	−	−	0.000005	−	−		−	−	
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	−	−	−	−	−	0.001 未満	−	−	−	−	−	
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	−	−	0.06 未満	−	−	0.06 未満	−	−		−	−	
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	−	−	0.002 未満	−	−	0.002 未満	−	−		−	−	
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	−	−	0.005	−	−	0.004	−	−		−	−	
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	−	−	0.003 未満	−	−	0.003 未満	−	−		−	−	
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	−	−	0.003	−	−	0.004	−	−		−	−	
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	−	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−	−		−	−	
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	−	−	0.012	−	−	0.014	−	−		−	−	
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	−	−	0.004	−	−	0.003 未満	−	−		−	−	
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	−	−	0.004	−	−	0.005	−	−		−	−	
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	−	−	0.001 未満	−	−	0.001	−	−		−	−	
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	−	−	0.008 未満	−	−	0.008 未満	−	−		−	−	
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	−	−	0.001 未満	−	−	0.001 未満	−	−		−	−	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	−	−	0.01	−	−	0.01	−	−		−	−	
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	−	−	0.03	−	−	0.03 未満	−	−		−	−	
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	−	−	0.01	−	−	0.01 未満	−	−		−	−	
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	−	−	11.2	−	−	10.9	−	−		−	−	
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	−	−	0.004	−	−	0.003	−	−		−	−	
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	17.1	13.2	13.1	16.0	14.3	12.8	11.8					
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	−	−	62	−	−	66	−	−		−	−	
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	−	−	161	−	−	168	−	−		−	−	
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	−	−	0.02 未満	−	−	0.02 未満	−	−		−	−	
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	−	−	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	−	−		−	−	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	−	−	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	−	−		−	−	
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	−	−	0.002 未満	−	−	0.002 未満	−	−		−	−	
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	−	−	0.0005 未満	−	−	0.0005 未満	−	−		−	−	
47	有機物（TOC）	3 mg/L以下	0.5	0.7	0.6	1.0	0.5	0.6	0.5					
48	pH値	8.6 5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.8	7.3	7.7	7.7	7.7					
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	5 度以下	0.6	0.6	0.7	0.5 未満	0.5	0.6	0.6					
52	濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満					
	（その他）													
	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.42	0.49	0.43	0.45	0.45	0.40	0.44					
	総アルカリ度（mg/L）	−	−	−	−	−	−	48	−	−	−	−	−	−

番匠免公園（西部浄水場系）水質検査結果表【給水栓水】

（令和８年度）

	採水日		4月3日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月	12月	1月	2月	3月
	天候		晴れ	曇り	曇り	曇り	晴れ	雨	曇り					
	気温（℃）		21.4	27.3	24.1	27.0	34.8	24.2	23.2					
	水温（℃）		16.8	20.1	23.2	23.8	28.9	27.1	23.0					
	検査項目数		9項目	9項目	45項目	11項目	11項目	52項目	9項目	9項目	44項目	9項目	9項目	52項目
	項目	基準値												
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0					
2	大腸菌	0 検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出					
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	－	－	0.0003 未満	－	－	0.0003 未満	－	－		－	－	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.00005 未満	－	－	－	－	－	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－	－	－	－	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	－	－	0.004 未満	－	－	0.004 未満	－	－		－	－	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－		－	－	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	－	－	1.82	－	－	2.26	－	－		－	－	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	－	－	0.09	－	－	0.10	－	－		－	－	
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	－	－	0.1 未満	－	－	0.1 未満	－	－		－	－	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.0002 未満	－	－	－	－	－	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	－	－	0.005 未満	－	－	0.005 未満	－	－		－	－	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－		－	－	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－		－	－	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－		－	－	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－		－	－	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005 mg/L以下	－	－	0.000005 未満	－	－	0.000005	－	－		－	－	
21	ベンゼン	0.01 mg/L以下	－	－	－	－	－	0.001 未満	－	－	－	－	－	
22	塩素酸	0.6 mg/L以下	－	－	0.06 未満	－	－	0.06 未満	－	－		－	－	
23	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－		－	－	
24	クロロホルム	0.06 mg/L以下	－	－	0.010	－	－	0.008	－	－		－	－	
25	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	0.003	－	－	0.003 未満	－	－		－	－	
26	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	0.003	－	－	0.005	－	－		－	－	
27	臭素酸	0.01 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001 未満	－	－		－	－	
28	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	－	－	0.019	－	－	0.021	－	－		－	－	
29	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	－	－	0.007	－	－	0.004	－	－		－	－	
30	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	－	－	0.006	－	－	0.007	－	－		－	－	
31	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	－	－	0.001 未満	－	－	0.001	－	－		－	－	
32	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	－	－	0.008 未満	－	－	0.008 未満	－	－		－	－	
33	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	－	－	0.001	－	－	0.001	－	－		－	－	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	－	－	0.01	－	－	0.02	－	－		－	－	
35	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	－	－	0.03 未満	－	－	0.03 未満	－	－		－	－	
36	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	－	－	0.01 未満	－	－	0.01 未満	－	－		－	－	
37	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	－	－	11.1	－	－	11.0	－	－		－	－	
38	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	－	－	0.003	－	－	0.002	－	－		－	－	
39	塩化物イオン	200 mg/L以下	20.9	15.7	16.0	13.9	16.8	14.1	12.9					
40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L以下	－	－	57	－	－	69	－	－		－	－	
41	蒸発残留物	500 mg/L以下	－	－	153	－	－	164	－	－		－	－	
42	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	－	－	0.02 未満	－	－	0.02 未満	－	－		－	－	
43	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	－	－	0.000001 未満	0.000002	0.000001 未満	0.000001	－	－		－	－	
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	－	－	0.000001	0.000001	0.000001 未満	0.000001 未満	－	－		－	－	
45	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	－	－	0.002 未満	－	－	0.002 未満	－	－		－	－	
46	フェノール類	0.005 mg/L以下	－	－	0.0005 未満	－	－	0.0005 未満	－	－		－	－	
47	有機物（TOC）	3 mg/L以下	0.8	1.0	0.9	1.1	0.6	0.7	0.9					
48	pH値	8.6 5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.6	7.3	7.6	7.6	7.5					
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					
51	色度	5 度以下	0.5 未満	0.5 未満	0.6	0.5	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満					
52	濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満					
	（その他）													
	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.49	0.52	0.39	0.33	0.45	0.48	0.61					
	総アルカリ度（mg/L）	－	－	－	－	－	－	43	－	－	－	－	－	－